



Freiwillige Feuerwehr Rodenkirchen



Freiwillige Feuerwehr Rodenkirchen, Am Markt 8, 26935 Stadland

**Bürgermeister
Harald Stindt
Am Markt 1**

26935 Stadland

Ortsbrandmeister
Lars Stratmann
Norderweg 11a
26935 Stadland
Tel. (04732/1840364)
Mobil (0170/2915528)
Lars.Stratmann@live.de

Stellv. Ortsbrandmeister
Detlef Hans
Willy-Brandt-Straße 3
26935 Stadland
Tel. (04732/1221)
Detlef.Hans@ewetel.net

Rodenkirchen, 01. März 2022

Aufrüsten Löschwasserbrunnen Hartwarden mit Tiefenpumpe

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

die Gemeinde Stadland ist gesetzlich zur Sicherstellung der Löschwasserversorgung in Ihrem Zuständigkeitsbereich verantwortlich. Hierfür hat die Gemeinde 20 Löschwasserbrunnen im Löschgebiet der Feuerwehr Rodenkirchen installiert. Leider bauen einige Brunnen in den letzten Jahren immer mehr an Förderleistung ab. Die Brunnen stammen Größtenteils aus den 80er Jahren und sind stark tideabhängig. Für den Löschwasserbrunnen in Hartwarden (ID 12-02-07) beantragen wir die Ausstattung des Brunnens mit einer elektrischen Tiefenpumpe zur Unterstützung der Förderleistung.

Prüfdatum	Berechnete Förderleistung
11.06.2018	1030 l/min
24.06.2019	850 l/min
22.06.2020	1010 l/min
15.03.2021	630 l/min - Abgebrochen
28.02.2022	380 l/min - Abgebrochen

Wir versprechen uns mit der elektrischen Tiefenpumpe eine konstante Wassersäule herstellen zu können und damit eine durchgehende Wasserentnahme sicherzustellen. Im Gewerbegebiet Nordenhamer Straße befindet sich ein Brunnen mit elektrischer Tiefenpumpe, der alle Prüfwerte problemlos erreicht. Wir erhoffen uns, dass wir mit der Tiefenpumpe in Hartwarden, zu einer im Gegensatz zu einer Neubohrung, günstigeren Alternative kommen, welche in Zukunft auch bei weiteren Brunnen Anwendung finden kann.

Vielen Dank

Lars Stratmann
Ortsbrandmeister

in Kenntnis: Gemeindebrandmeister
Robert König